

241050, г. Брянск, ул.  
Красноармейская, д.60  
(место составления акта)

" 16 " апреля 20 15 г.  
(дата составления акта)  
15:25  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора),**  
**органом муниципального контроля юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
№8-ПП/2015-1/118/608/17/2

По адресу/адресам: ул. Дуки, д. 74, г. Брянск, обл. Брянская, 241000  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2015-1/118/608/17/1 от 01.04.2015,  
Стрельникова Николая Ивановича ИО заместителя руководителя Государственной  
инспекции труда - заместителя главного государственного инспектора труда в Брянской  
области (=по охране труда)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ФГБОУ СПО "Брянское государственное училище (техникум) олимпийского резерва"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дней/  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Солонкин А А

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Щетинина Екатерина Григорьевна, Государственный инспектор труда (по охране труда)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Солонкин А А, директор; Шкуратов Алексей Сергеевич, Начальник отдела правового обеспечения, кадров, делопроизводства; Чуприк Светлана Федоровна, Начальник общежития;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

ФГБОУ СПО "БГУОР" предоставило государственному инспектору труда ( по охране труда) для ознакомления и анализа следующие запрашиваемые документы, содержащие информацию о труде и о охране труда: копии выписки из ЕГРЮЛ; свидетельства о постановки организации на

учет в налоговом органе, свидетельства о регистрации в государственном реестре юридических лиц и предпринимателей; информационного письма об учете в Статрегистре Росстата; правила внутреннего трудового распорядка; штатное расписание; заявления, приказы о приеме на работу, трудовые договора и трудовые книжки работников, личные карточки Т-2, книгу учета движения трудовых книжек; приказы об увольнении работников; расчетные листки работников; должностные инструкции руководителей и специалистов, в том числе по охране труда; справки о списочной численности работающих, табеля учета рабочего времени; графики отпусков работников, сведения о прохождении предварительного медосмотра; приказы о назначении ответственных лиц за организацию и состояние охраны труда и другие распорядительные акты в области охраны труда; Карточки и ведомости учета выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ; журнал регистрации несчастных случаев на производстве в котором отсутствует запись, т.к. отсутствует травматизм; перечень инструкций по охране труда (включая вопросы электробезопасности, пожарной безопасности), программы проведения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте, инструкции по охране труда (включая вопросы пожарной безопасности, электробезопасности), журналы регистрации инструктажей вводного и на рабочем месте, протоколы проверки знаний по охране труда, электробезопасности руководителей, специалистов, работников.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В нарушение требований п.7 ч.1 ст.212, ст.225 Трудового Кодекса РФ, п.7.2.4. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения безопасности труда. Общие положения", п.2.2.2. "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации" Пост.Минтруд.и Минобраз.РФ от13.01.2003 №1/29 для вновь принятых работников после первичного инструктажа не назначена приказом учреждения стажировка на рабочем месте под руководством квалифицированных работников с определением продолжительности стажировки в рабочих днях от 2до14 в зависимости от характера работы и их квалификации (например повар ХомченкоД.А., уборщик служебных помещений Копанева О.В.).
2. В нарушение требований п.21 ч.1 ст.212 Трудового кодекса РФ, п.п. 5.1-5.4. Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда" пост. Минтруда №80 от 17.12.02г. согласно штатного расписания для вспомогательного персонала (столовой) предоставленные инструкции по охране труда по видам выполняемых работ разработаны и утверждены с нарушением сроков пересмотра одного раза в 5 лет.
3. В нарушение требований п.7 ч.1 ст.212, ст.225 Трудового Кодекса РФ, раздел 2 "Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации" Пост.Минтруд.и Минобраз.РФ от13.01.2003 №1/29 в журналах инструктажей по охране труда допускаются нарушения установленного порядка проведения инструктажей.
4. В нарушение требований п.1 ч.1 ст. 212 Трудового кодекса РФ, п.п.2.11 - 2.13, 2.22 "Положения о проведении планово предупредительного ремонта зданий и сооружений", утв. пост. Госстроя СССР от 29 декабря 1973г. №279 (далее - «Положение ППР») МДС 13-14 2000., в учреждении не определены ответственные должностные лица проводящие текущие осмотры конструкций здания и сооружения, результаты всех видов осмотров зданий и сооружений не оформляются актами в которых должны отмечаться обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ, не ведется технический журнал по эксплуатации здания и сооружения.
5. В нарушение требований п.1 ч.1 ст.212 Трудового кодекса РФ крыльцо здания общежития учреждения находится в технически не исправном состоянии ( ступени и площадка с выбоинами и дырами в бетонной плите с открытой арматурой), что может привести к травме .

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

Несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

